



額定	110V AC Icu 15kA、Ics 8kA 220V AC Icu 15kA、Ics 8kA 1P 20A
適用法規	CNS14816-2 CNS15663 第5節

							商品仕様圖				
							型號	BBT1203K	日期	2023.10.16	
4	-	接點	-	-	2	-	證書 號碼	-----		比例	1:2
3	-	接線端子	銅材	-	2	-					
2	-	操作機構	-	-	1	-	品名	無熔線斷路器 100型 1P 20A 15kA			
1	-	外殼	電木樹脂	黑色	1	-					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：無熔線斷路器 型號(型式)：BAK100型: BBT1203K Ue:110V/220V 60Hz 100AF 1P 20A 110V AC Icu 15kA、Ics 8kA ; 220V AC Icu 15kA、Ics 8kA						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
操作機構	○	○	○	○	○	○
接線端子	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	—	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.18 電氣接點之鎘及鎘化合物含量。