



| | |
|------|----------------------------|
| 額定 | 110V AC、Icu 5kA |
| 適用法規 | CNS14816-2 CNS15663 第5節 |

| | | | | | | | 商品仕様圖 | | | | |
|----|----|------|-----|----|----|----------|--------------|-----------------------|----|------------|-----|
| | | | | | | | 型號 | BBT120K | 日期 | 2019.12.31 | |
| 4 | — | 接點 | — | — | 2 | — | 證書 號碼 | CI318061721027 | | 比例 | 1:2 |
| 3 | — | 接線端子 | 鋼材 | — | 2 | — | | | | | |
| 2 | — | 操作機構 | — | — | 1 | — | 品名 | 無熔線斷路器 50S型 1P 20A | | | |
| 1 | — | 外殼 | 電木粉 | 黑色 | 1 | — | | | | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 | | | | |

設備名稱：無熔線斷路器
 型號(型式)：1P BAK50S: BBT120K 1P 20A 60Hz Icu=5kA, Ics=2.5 kA at 110V

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接線端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接點 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.18電氣接點之鎘及鎘化合物含量。