



額定	220V AC、Icu 10kA
適用法規	CNS14816-2 CNS15663 第5節

編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	商品仕様圖			
7	-	端子板	銅材	-	4	-	型號	BBT2100	日期	2020.02.20
6	-	螺絲	鋼材	-	4	-				
5	-	消弧室	-	-	2	-	品名	無熔線斷路器 100型 2P 100A		
4	-	彈簧	鋼材	-	2	-				
3	-	操作部	-	-	2	-				
2	-	外蓋	聚酯樹脂	黑色	2	-	台灣松下電材股份有限公司			
1	-	本體	聚酯樹脂	黑色	2	-				

設備名稱：無熔線斷路器

型號(型式)：BAK100型: BBT2100 Ue:220V 60Hz 100AF 2P 100A Icu:10kA Ics:5kA

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
彈簧	○	○	○	○	○	○
消弧室	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
端子板	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。