



|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 額定   | 220V AC、Icu 25kA、Ics 13kA<br>2P 30A |
| 適用法規 | CNS14816-2<br>CNS15663 第5節          |

|    |    |      |      |    |    |          | 商品仕様圖        |                            |    |            |  |
|----|----|------|------|----|----|----------|--------------|----------------------------|----|------------|--|
|    |    |      |      |    |    |          | 型號           | BBT2304K                   | 日期 | 2023.10.16 |  |
| 4  | -  | 接點   | -    | -  | 4  | -        | 證書號碼         | -----                      | 比例 | 1:2        |  |
| 3  | -  | 接線端子 | 銅材   | -  | 4  | -        | 品名           | 無熔線斷路器 100型<br>2P 30A 25kA |    |            |  |
| 2  | -  | 操作機構 | -    | -  | 2  | -        |              |                            |    |            |  |
| 1  | -  | 外殼   | 電木樹脂 | 黑色 | 2  | -        |              |                            |    |            |  |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料   | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 |                            |    |            |  |

| 設備名稱：無熔線斷路器<br>型號(型式)：BAK100型: BBT2304K Ue:220V 60Hz 100AF 2P 30A Icu:25kA Ics:13kA |  |                      |                      |  |  |  |
|---|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 單元 Unit   | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |  |  |  |
|   | 鉛<br>Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 外殼  | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 操作機構  | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 接線端子  | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 接點  | ○  | ○                    | —                    | ○  | ○  | ○  |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.18 電氣接點之鎘及鎘化合物含量。