



額定	220V AC、Icu 15kA、Ics 8kA 2P 40A
適用法規	CNS14816-2 CNS15663 第5節

							商品仕様圖				
							型號	BBT2403K	日期	2023.10.16	
4	-	接點	-	-	4	-	證書號碼	-----	比例	1:2	
3	-	接線端子	銅材	-	4	-	品名	無熔線斷路器 100型 2P 40A 15kA			
2	-	操作機構	-	-	2	-	台灣松下電材股份有限公司				
1	-	外殼	電木樹脂	黑色	2	-					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼					

設備名稱：無熔線斷路器 型號(型式)：BAK100型: BBT2403K Ue:220V 60Hz 100AF 2P 40A Icu:15kA Ics:8kA						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
操作機構	○	○	○	○	○	○
接線端子	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	—	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.18 電氣接點之鎘及鎘化合物含量。