



額定	220V AC、Icu 5kA
適用法規	CNS14816-2 CNS15663 第5節

							商品仕様圖				
							型號	BBT250K	日期	2019.12.31	
4	—	接點	—	—	4	—	證書 號碼	CI318061721027	比例	1:2	
3	—	接線端子	鋼材	—	4	—					
2	—	操作機構	—	—	2	—	品名	無熔線斷路器 50S型 2P 50A			
1	—	外殼	電木粉	黑色	2	—	台灣松下電材股份有限公司				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼					

設備名稱：無熔線斷路器  
 型號(型式)：2P BAK50S: BBT250K 2P 50A 60Hz Icu=5kA, Ics=2.5 kA at 220V

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
操作機構	○	○	○	○	○	○
接線端子	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	-	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.18電氣接點之鎘及鎘化合物含量。