



額定	30A 110V/220V AC、Icu 10kA (靈敏度電流)30mA
適用法規	CNS5422 CNS15663 第5節

編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	商品仕様圖							
6	-	比流器	-	-	1	-	型號	BKET130311K	日期	2019.02.27	證書號碼	CI318061721005	比例	1:2
5	-	電路板	-	-	1	-								
4	-	接點	-	-	2	-	品名	漏電斷路器 BKET型 1P 30A 10kA						
3	-	接線端子	-	-	1	-								
2	-	操作機構	-	-	1	-	台灣松下電材股份有限公司							
1	-	外殼	電木粉	黑色 咖啡色	1	-								

設備名稱：漏電斷路器(接地故障保護,過負載保護及短路保護兼用)
 型號(型式)：BKET 130311K，50AF 1P+N 30A AC 110/220V 兩用 60Hz 額定
 靈敏度電流:30mA 動作時間:高速型 額定短路啟斷容量:10KA at 110/220V

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
操作機構	○	○	○	○	○	○
接線端子	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	-	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
比流器	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.18 電氣接點之鎘及鎘化合物含量。