


額定	漏電斷路組件：15A 110V AC 60 Hz 靈敏度電流 15 mA、 動作時間 0.1 秒以內、 不動作電流 7.5 mA 接地插座部：15A 125V AC
適合法規	漏電斷路組件：CNS5422、CNS15663 第5節 接地插座部：CNS690、CNS15767-1、CNS15663 第5節
適用電線	Φ1.6 mm、Φ2 mm 銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)



							商品仕様圖			
							型號	WKF2106B	日期	2018.12.19
							證書號碼	-----	比例	1:2
3	XH002018	外殼組件	-----	黑色	1	18-04-VAF-002	品名	掀蓋式防雨插座 (漏電保護附接地極插座) (黑色)		
2	HA1554	EL漏電組件	-----	---	1	CI415060121660				
1	WNF1101W	插座	-----	---	1	CI416060121702				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：掀蓋式防雨插座(漏電保護附接地極插座)(黑色)
 型號(型式)：WKF2106B

設備名稱：埋入式附接地極插座(白色)
 型號(型式)：WNF1101W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

設備名稱：EL漏電組件
 型號(型式)：HA1554

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
迴路組件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

設備名稱：外殼組件(黑色)
 型號(型式)：XH002018

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
安裝板	○	○	○	○	○	○
取付框	○	○	○	○	○	○
防水墊片	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。