



額定	15A 300V AC(表示燈為110V用)
適用法規	CNS695 CNS15663第5節
適合電線	φ 1.6mm、φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES系列用蓋板

							商品仕様圖			
							型號	WTGF5352AB	日期	2024.08.08
							證書號碼	—	比例	1:1
3	830731	731安裝框	ZAM材	—	1	15-12-VAF-018	品名	GLATIMA SERIES 埋入式螢光開關C(參) (單切·3路兩用)(棧瓦黑)		
2	—	把手組件	—	—	3	—				
1	HA2 451	開關	—	—	3	CI411060121944				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：GLATIMA SERIES埋入式螢光開關C(參)(單切·3路兩用)(棧瓦黑)  
 型號(型式)：WTGF5352AB

設備名稱：開關  
 型號(型式)：HA2 451

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
迴路組件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

其它組件

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
把手組件	○	○	○	○	○	○
731安裝框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。