



額定	定時開關：MAX 110W 110V AC 開關：15A 300V AC(表示燈電壓110V)
適用電線	φ 1.6mm、φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES 開關系列用蓋板
適用法規	CNS 695(76年版) CNS 15663第5節(102年版) CNS 60669-1(109年版) IEC 60669-2-1(2021年版)

▼ 內部回路圖



							商品仕様圖			
							型號	WTGF53546MB	日期	2025.12.26
							證書號碼	-	比例	1:1
4	—	把手組件	—	黑色	1	—	品名	GLATIMA SERIES 埋入式換氣扇定時開關組合 (附電子定時開關·螢光開關C) (5分~3小時可調整型)(直式)(霧黑)		
3	830731	安裝框	鋼材	—	1	15-12-VAF-018				
2	HA2 451	開關	—	—	1	CI411060121944				
1	XH003745	定時開關	—	—	1	—				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：GLATIMA SERIES 埋入式換氣扇定時開關組合(附電子定時開關· 螢光開關C)
(5分~3小時可調整型)(直式)(霧黑)

型號(型式)：WTGF53546MB

設備名稱：埋入式換氣扇定時開關(直式)(霧黑)

型號(型式)：XH003745

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
上蓋	○	○	○	○	○	○
旋鈕	○	○	○	○	○	○
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

※單元「印刷電路板及電子零件」中含有晶片電阻、整流二極體等零件其鉛為排除項目，
排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)
或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

設備名稱：開關
型號(型式)：HA2 451

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
迴路組件	-	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

※單元「迴路組件」中含有晶片電阻其鉛為排除項目，
排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)
或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

其他組件

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
安裝框	○	○	○	○	○	○
把手組件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。