



額定	開關：15A 300V AC (表示燈為220V用) 調光開關組件：220V AC 100W
適用法規	開關：CNS695、CNS15663第5節
適用電線	φ 1.6mm、φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES 開關系列用蓋板

							商品仕様圖			
5	——	化妝蓋板	ABS樹脂	灰色	1	——	型號	WTGF57121H	日期	2024.08.14
4	——	把手組件	——	——	1	——				
3	BH004426	074取付框	變性PPO樹脂	灰色	1	18-05-VAF-003	證書 號碼	——	比例	1:1
2	WNF5712H	調光 開關組件	——	——	1	——				
1	HA1 663	按鈕開關	——	——	1	CI411060121944	品名	GLATIMA SERIES LED埋入式氣氛開關組合 (螢光開關C·氣氛開關B) (適合LED專用100W)(按壓開關)(旋轉式) (附下限照度設定機能)(灰色)		
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼				

台灣松下電材股份有限公司

組合品名稱：GLATIMA SERIES LED埋入式氣氛開關組合(螢光開關C·氣氛開關B)(適合LED專用100W)(按壓開關)(旋轉式)(附下限照度設定機能)(灰色)

型號(型式)：WTGF57121H

設備名稱：按鈕開關
型號(型式)：HA1 663

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
迴路組件	-	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

設備名稱：調光開關組件
型號(型式)：WNF5712H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
旋鈕	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

其他組件

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
074取付框	○	○	○	○	○	○
把手組件	○	○	○	○	○	○
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。