


額定	調光開關組件：1.6A 110V AC 開關：15A 300V AC(表示燈電壓110V)
適用法規	開關：CNS695、CNS15663第5節
適用電線	Φ 1.6mm、Φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	RISNA SERIES 開關系列用蓋板



							商 品 仕 樣 圖			
5	830731	安裝框	ZAM鋼材	---	1	15-12-VAF-018	型號	WTRF57016H	日期	2024.08.13
4	-----	把手	ABS樹脂	灰色	1	-----	證書號碼	-----		比例1:1
3	-----	化妝蓋板	ABS樹脂	灰色	1	-----	品名	RISNA SERIES LED埋入式氣氛開關C(單切·3路兩用) (適合LED專用1.6A)(旋轉式) (附下限照度設定機能)(灰色)		
2	HA2451	按鈕開關	-----	---	1	CI411060121944				
1	-----	調光開關組件	-----	---	1	-----				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：RISNA SERIES LED埋入式氣氛開關C(單切·3路兩用)(適合LED專用1.6A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能)(灰色)

型號(型式)：WTRF57016H

設備名稱：調光開關組件

型號(型式)：

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
旋鈕	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)
或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

設備名稱：按鈕開關

型號(型式)：HA2451

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
迴路組件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)
或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

其他組件

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
把手	○	○	○	○	○	○
安裝框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。